

Numéro	23-001795-PR01 (NW-E04-02-fr-01)
Titulaire	RBB Aluminium Profiltechnik AG Gewerbegebiet 2 54531 Wallscheid Allemagne
Produit	Système de tablette de fenêtre avec fermetures latérales coulissantes et joint abouté central
Dénomination	Tablette de fenêtre extérieure en aluminium FBS40, n° art. 04260 Connecteur coulissant GV ² , n° art. 899260 Embout coulissant RAG ² , n° art. R993260
Détails	Saillie 260 mm Rebord arrière 25 mm Bord d'égouttage avant 40 mm Étanchéité derrière le rebord Bande d'étanchéité précomprimée « TP 610 - 25 / 2-4mm »
Particularités	L'échantillon a été monté avec ventilation arrière et bande d'étanchéité précomprimée sous la tablette de fenêtre

Résultat **)

Étanchéité à l'eau par analogie avec EN 1027:2016-03



Pas d'infiltration d'eau jusqu'à 1950 Pa

**) Règle de décision : pour l'évaluation de la conformité, l'incertitude de mesure n'a pas été prise en compte.

ift Rosenheim

17.08.2023

Traduction du 04.09.2023



signé

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)

Directeur de ressort

Essais d'éléments de construction

signé

Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)

Ingénieur de projet

Ressort Essais

Ce document est valable sans signature. Le document original n° 23-001795-PR01 (NW-E04-02-de-02) du 17.08.2023 reste juridiquement contraignant.

Base(s) *)

EN 1027:2000-06

EN 12114:2000-03

*) et versions nationales correspondantes
(par ex. DIN EN)

Rapport d'essai 23-001795-PR01
PB-E04-02-de-02 du 17.08.2023

Représentation



Validité

Non limitée dans le temps.

Observer l'actualité des bases ainsi que la conformité du produit lors de l'application.

Les données et détails de résultats indiqués se rapportent exclusivement à l'échantillon décrit et testé.

Cet essai ne permet pas de tirer des conclusions quant à d'autres caractéristiques de performance et de qualité du produit ; notamment les influences des intempéries et les phénomènes de vieillissement n'ont pas été pris en compte.

Notes concernant la publication

A ce sujet, c'est la notice « Publicité avec des documentations d'essai de l'ift » qui fait foi. La page de garde a valeur de version abrégée.

Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft

ID : 0CD-B2750